

PRAVIDLA POŽÁRNÍ OCHRANY

Během činnosti prodeje je nutno dodržet následující body, které se zavazuje dodržet každý prodejce. Podpisem Smlouvy o realizaci Vánočních trhů v Opavě v roce 2024 Realizátor potvrzuje, že byl s těmito požadavky seznámen:

1) Ve stáncích se mohou vyskytovat tlakové láhve:

- s propan-butanem pro teplené spotřebiče na přípravu pokrmů,
- s oxidem uhličitým jako součást výčepního zařízení,
- s nehořlavými plyny pro plnění balóneků.

Láhve musí být umístěny ve svislé poloze, musí být chráněny před nárazem, zajištěny proti pádu a přehřátí a stánek či jiné prostory musí být označeny značkou upozorňující na přítomnost těchto lahví s uvedením jejich počtu. Jiné láhve nesmí být umístěny. V jednom prodejním stánku může být na jeden tepelný spotřebič umístěna pouze 1 provozní a 1 zásobní tlaková láhev s hmotností jedné láhve max. 10 kg. Při manipulaci musí být dodrženy základní bezpečnostní pokyny a musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením.

Každý stánek vybavený láhvemi s PB + daný počet lahví bude označen varovným upozorněním na tuto skutečnost pro zasahující hasiče (tabulka počet tlakových lahví a symbol tlakové láhve).

2) Tepelné, elektrické a plynové spotřebiče

Všechny tepelné spotřebiče musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením, zejména musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů popř. dodrženy bezpečnostní vzdálenosti dle ČSN 06 1008 a vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Elektrické a plynové spotřebiče se smí používat jen s platnou revizí.

V případě otevřených varných jednotek musí být povrch pod hořákem nehořlavý.

3) Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny apod.

Platí zákaz vnášení a skladování hořlavých kapalin, hořlavých a hoření podporujících plynů a pyrotechnických výrobků. Plnění balóneků bude probíhat pouze nehořlavými plyny. Ve stáncích je zakázáno umísťovat hořlavé kapaliny a tlakové nádoby, nesouvisející s jejich provozem.

4) Revize

Před zahájením prodeje bude provedena výchozí revize provizorních elektrických zařízení, prodlužovacích přívodů a spotřebičů prostřednictvím odborně způsobilé osoby. O provedené revizi bude zpracována revizní zpráva. Obsluhu elektrického zařízení popř. spotřebičů budou provádět pouze proškolené osoby.

5) Umístění přenosných hasicích přístrojů

Každý stánek bude vybaven 1 ks hasicím přístrojem přenosným práškovým 6 kg s hasicí schopností nejméně 21A nebo sněhovým s náplní 5 kg oxidu uhličitého (CO₂) s hasicí schopností nejméně 55B, s platnou kontrolou provozuschopnosti (ne starší 12 měsíců).

Doporučení: vybavit stánek has. přístrojem pro hašení jedlých olejů a tuků (třída F).

6) Přístupové komunikace pro jednotky požární ochrany

Je nutné uspořádat stánky a doprovodná vozidla tak, aby byl umožněn průjezd vozidel IZS koridorem o šířce min. 3,5 m a podjezdové výšce min. 4,1 m po celou dobu konání akce.

Provozovatel stánku je povinen se prokazatelně seznámit (záznam, podpis – zajistí organizátor akce) s podmínkami požární bezpečnosti pro provoz stánků, stanovených v tomto dokumentu, které musí dodržovat.

Provozovatel stánku je povinen umožnit kontrolu organizátora akce, popř. požární kontrolu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Prodejci budou mít pro účely kontroly mj. k dispozici kopie nájemní smlouvy a revize elektrických zařízení, prodlužovacích přívodů a spotřebičů.