



bod napojení rozšíření distribuční sítě vodovodu na stávající vdv řad PVC DN80

bod napojení rozšíření distribuční sítě vodovodu na stávající vdv řad PVC DN150 osazení úsekového šoupěte

lomový bod vodovodu LB1 osazení dvoučinného hydrantu (nejnižší bod řadu)

konec úseku vodovodu osazení dvoučinného hydrantu (nejnižší bod řadu)

bod napojení rozšíření distribuční sítě vodovodu na stávající vdv řad PVC DN100 osazení úsekového šoupěte

legenda:

- hranice nového rozdělení parcel
- hranice zájmového území
- vodovod stávající [SM VaK a.s.]
- nové vodovodní řady

PE100RC; D160x14.6mm; SDR11	230.50m
PE100RC; D90x8.2mm; SDR11	146.00m

AUTOR PROJEKTU :
 ING.ARCH.PETR MLÝNEK
 OBEC : Opava [505927]
 K.Ú.: Komárov u Opavy [711845]

POŘIZOVATEL : Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu

NÁZEV : Územní studie v zastavitelné ploše KO-Z17
 STAVBY : v Opavě - Komárově

NÁZEV : VODOHOSPODÁŘSKÁ KONCEPCE
 VÝKRESU : Situace prodloužení vodovodních řadů

ZAK.Č.:
 STUP.PD: ÚS
 DATUM : květen 2019
 MĚŘITKO : 1:500

Č.VÝKR.:
B.06.1